

**ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА**

**Грчића Миленка бр. 71**

**11000 Београд**

**Деловодни број: 2018/1**

**Датум: 18.07.2019. године**

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац обавештава заинтересована лица за јавну набавку бр. 5/2019 – Радови на текућем одржавању на објекту Осме београдске гимназије

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на питање

**Питање 1:** На страни 24/49 у позицији 1.12. сте као количину навели паушал, а у позицији се тражи да уз демонтажу постојеће опреме у цену урачунамо и материјал исте. У електроинсталатерским радовима на страни 31/49 немате позицију монтирања нових прекидача и прикључница. Да ли се мисли на демонтажу и монтажу нових прекидача и прикључница у позицији 1.12. и о колико комада се ради?

У опису радова се наводи следеће:

Поз 1.12. Демонтажа постојеће расвете, прекидача и прикључница у учионицама, ходнику и мокром чвору. Демонтирану расвету, прекидаче и прикључнице депоновати на место које одреди инвеститор, а које је у оквиру комплекса. Пре извођења применити све безбедносне мере. У цену је урачунат сав потребни рад и материјал и радна скела.

**Питање 2:** На страни 29/49 у позицији 8.1. и 8.2. нисте навели да ли се ради од поцинкованог или пластифицираног лима.

**Питање 3:** На страни 29/49 у позицији 7.7. нисте навели која је висина маски од медијапана који се фарба полиуретаном и нисте дали шему израде.

У опису радова се наводи следеће:

Поз 7.7. Монтажа маски за радијаторе као заштита од удара. Маска израђена од медијапана са мрежастом конструкцијом окаца 10x10цм и прецама д 4цм х 4цм. Фарбаних полумат полиуретаном у 3 руке. Обрачун по м1. Количина 20 м.

**Одговор 1:** Мисли се на демонтажу и монтажу нових прекидача и прикључница. Паушал је одређен јер Наручилац тешко може одредити тачну количину прекидача и прикључница те је стога у конкурсној документацији предвиђен као пожељан обилазак места извођења радова.

**Одговор 2:** Ради се од поцинкованог лима.

**Одговор 3:** Висину маски нисмо били у могућности да одредимо те је предвиђен обилазак места извођења радова. Шему израде не поседујемо, те ће је сачинити извођач радова.

Комисија за јавну набавку